

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim (Nr sprawy: OR.272.1.4.2022) od jednego z wykonawców wpłynęły następujące pytania.

W związku z toczącym się postępowaniem na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne po zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją przetargową „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia:

1. Zgodnie z udostępnioną dokumentacją przetargową do wykonania jest ocieplenie dachu. Prosimy o uszczegółowienie zakresu oraz rodzaju materiału. W dokumentacji brak jakichkolwiek opisów.
2. Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac ogólnobudowlanych części zewnętrzna: „Konserwacja i restauracja substancji zabytkowej”. Co kryją się pod ich pojęciem?
3. Prosimy o informację, czy remont konstrukcji stalowej podtrzymującej dach Sali gimnastycznej jest przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, prosimy o szczegółowe określenie rodzaju prac.
4. Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do 11.08.22 r. Powyższe spowodowane jest chęcią złożenia konkurencyjnej i należytej oszacowanej oferty. Wpływ ma również sezon urlopowy, gdzie prace związane z przygotowaniem ofert zarówno przez generalnego wykonawcę, projektantów jak i podwykonawców ulegają wydłużeniu. Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:

Zamawiający informuje, że:

- 1) Ocieplenie dachu należy wykonać z użyciem wełny mineralnej o współczynniku $\lambda=0,038 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, grubość minimum 20 cm (ostatecznie należy określić na podstawie projektu budowlanego).
- 2) przez zapis "konserwacja i restauracja substancji zabytkowej", należy rozumieć jako konieczność przestrzegania ogólnie przyjętych zasad renowacji zabytków oraz wytycznych konserwatora zabytków przy realizacji inwestycji.
- 3) przedmiotowy dach sali gimnastycznej nie posiada konstrukcji stalowej podtrzymującej dach.
- 4) przedłuża termin składania ofert do 11.08.22 r.

- A. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

W Rozdziale IX przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 3 września 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W Rozdziale IX po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **9 września 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W Rozdziale XI ust. 2 przed zmianą jest:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r., do godz. 10:00.

W Rozdziale XI ust. 2 po zmianie jest:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **11 sierpnia 2022 r.**, do godz. 10:00.

W Rozdziale XI ust. 9 przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:30.

W Rozdziale XI ust. 9 po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11 sierpnia 2022 r.** o godzinie 10:30.

- B. Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00266657/01 z dnia 2022-07-19 oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl>. *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 3 sierpnia 2022 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2022/BZP 00290650/01. Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.*
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała część SWZ nie ulega zmianom.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


wz. STAROSTY
Robert Włodek
Wicestarosta