

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim od jednego z wykonawców wpłynęło następujące zapytanie:


Pytanie

Proszę o udostępnienie informacji szczegółowych, parametrów technicznych stropu w pomieszczeniu nr 5 . Informacja jest niezbędna w celu sprawdzenia czy strop ma odpowiednie parametry do zamontowania regałów przesuwnych. Proszę o informację czy należy przewidzieć wzmocnienie w/w stropu.?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytanie:

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający, informuje, że istniejące stropy nad piwnicą są stropami ceramicznymi typu "Kleina". Zamawiający nie przeprowadził badań dot. nośności tego stropu. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie nośności stropu pod montaż regałów i (w przypadku takich zaleceń) przewidzieć wzmocnienie tego stropu.

Z up. starosty,
Beata Chowaniec

Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego