



OR.272.1.1.2019

data: 2019-02-22

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci elektrycznej i teletechnicznej w jednostkach oświatowych powiatu w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 od jednego z wykonawców wpłynęło następujące zapytania:

- 1) brak w zestawieniu patchcordów, uchwytów dystrybucyjnych i półek – czy Wykonawca ma dostarczyć w/w materiały – jeżeli tak, to proszę o specyfikację.
- 2) w CKZ brak drugiego kompletu sieci LAN / jest tylko instalacja elektryczna / - czy Wykonawca ma to rozumieć, iż jest zainstalowana?
- 3) w przedmiarach występuje pojedyncze gniazdo RJ. Czy Wykonawca ma rozumieć, iż w:
 - CKZ jest łącznie 36 przewodów LAN
 - SOSW – 22 przewody
 - ZST – 76 przewodów

Wg opisu rysunków na dwa gniazda LAN przypadają 3 gniazda 230V. Wg rysunków na dwa gniazda LAN przypadają 2 gniazda DATA. Wg przedmiaru:

- w CKZ na 34 gniazda LAN przypada 70 gniazd DATA / nie licząc drugiej lokalizacji gdzie jest 66 gniazd
- w SOSW – na 22 przewody przypada 47 gniazd DATA
- w ZST – przypada odpowiednio na 42 przewody LAN – 76 gniazd i na 34 przewody – 70 gniazd DATA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytanie:

Zamawiający informuje, że:

- 1) Wykonawca winien zrealizować i dostarczyć w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania celu, jakim jest wykonanie działającej sieci elektrycznej i teletechnicznej bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej funkcjonowaniem. W związku z powyższym Wykonawca musi dostarczyć patchcordsy zgodne ze specyfikacją sieci (kat. 6) nie krótsze niż 0,5 m (Zamawiający nie wymaga dostawy i instalacji w szafach uchwytów dystrybucyjnych i półek).
- 2) w CKZiU sieć **nie jest wykonana**. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w CKZiU sieci teletechnicznej zasilania dostępu do internetu pomieszczenia SZOK, które należy poprowadzić z pomieszczenia opisanego jako „**archiwum**” do pomieszczenia oznaczonego jako SZOK (pomieszczenia te są opisane na załączonym do dokumentacji technicznej rzucie parteru budynku oznaczonym jako: **Aktualna lokalizacja pracowni SZOK**).
- 3) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich punktów elektryczno-logicznych wg założeń projektowych opisanych w opisie technicznym sieci komputerowej (strona oznaczona numerem 31) które to stanowią, że na **Punkt logiczny** (oznaczone w projekcie jako stanowisko pracy) wchodzi podwójny moduł RJ-45 oraz dwa podwójne gniazda elektryczne 230V (2x2P+Z). Do każdego punktu logicznego powinno się doprowadzić jedną linię okablowania strukturalnego w skład której wchodzi dwie linie okablowania logicznego oraz linia elektryczna od najbliższej puszki elektrycznej dla danego obwodu do gniazd zasilających.

Z up. Starosty
Beata Chowaniec
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego