



**Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin oraz wykonanie ścieżki rowerowej w ramach realizacji projektu pn.: „Pogłębienie współpracy administracji partnerskich powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg” od jednego z wykonawców wpłynęło następujące zapytania:**

- 1) Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 1254F przewiduje budowę peronu przystankowego w km O+ 760 str. lewa, którego nie ujęto w przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź czy należy wykonać wymieniony asortyment robót w ramach przedmiotowego zadania. Jeżeli należy wykonać to powinny być również zamieszczone specyfikacje techniczne materiałów z jakich ma to być wykonane.
- 2) Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 1254F zakłada również budowę azyli drogowych w km 5+576 oraz w km 6+334, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót. Prosimy również o odpowiedź czy należy wykonać azyle drogowe w ramach przebudowy drogi powiatowej 1254F Nowe Biskupice -Rzepin. Jeżeli należy wykonać to powinny być również zamieszczone specyfikacje techniczne materiałów z jakich ma to być wykonane.
- 3) W ciągu drogi powiatowej występują zjazdy gruntowe, które docelowo mają być bitumiczne. Czy oprócz warstw bitumicznych należy wykonać również podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie?
- 4) Prosimy o podanie konstrukcji nawierzchni (poszerzenia) w rejonie projektowanych azyli drogowych.
- 5) Przedmiar zakłada umocnienie poboczy destruktem bitumicznym (materiał Inwestora) - czy w przypadku niewystarczającej ilości destruktu Inwestor dostarczy brakującą ilość Wykonawcy ?
- 6) W ciągu drogi powiatowej 1254F przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać lokalnie wycinkę oraz karczowanie poszycia w pasie drogowym. Czy zamawiający wykona to siłami własnymi czy będzie musiał zrobić to Wykonawca Robót?

**Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytanie:**

Zamawiający informuję, że:

- 1) w projekcie wykonawczym przebudowy drogi powiatowej nr 1254F ujęto tylko pogładowo peron przystankowy. Przedmiot niniejszego zamówienia nie dotyczy budowy peronu przystankowego.
- 2) w projekcie wykonawczym przebudowy drogi powiatowej nr 1254F ujęto tylko pogładowo azyle drogowe. Przedmiot niniejszego zamówienia nie dotyczy budowy azyli drogowych.
- 3) roboty budowlane dotyczące wykonania zjazdów dotyczą tylko ułożenia warstwy bitumicznej na istniejących już zjazdach.
- 4) w nawiązaniu do odpowiedzi na 2 pytanie - Przedmiot niniejszego zamówienia nie dotyczy budowy azyli drogowych.



- 5) dostarczony materiał do umocnienia poboczy będzie pochodzić tylko i wyłącznie z destruktu bitumicznego uzyskanego z frezowania nawierzchni drogi.
- 6) w pasie drogi powiatowej nie występują krzewy ani drzewa – w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia wycinki i karczowania poszycia.

STAROSTA

  
Leszek Bajon